PILASTRATA 1



PILASTRATA 2



PILASTRATA 3



PILASTRATA 4



PILASTRATA 5



PILASTRATA 6



PILASTRATA 7



PILASTRATA 8



PILASTRATA 9



PILASTRATA 10



PILASTRATA 11



PILASTRATA 12



PILASTRATA 13



PILASTRATA 14



PILASTRATA 15



PILASTRATA 16



PILASTRATA 17



PILASTRATA 18



CALCESTRUZZI : Classe di esposizione ambientale
UNI EN 206-1 UNI EN 11104 xc4

- MAGRONE: C12/15, Rck³15 MPa
- OPERE DI FONDAZIONE: C32/40, Rck³40 MPa, Consistenza min. S3
- OPERE IN ELEVAZIONE: C32/40, Rck³40 MPa, Consistenza min. S3
- ALLEGGERITO PER MASSETTI:Peso specifico 12 kN/mc

ACCIAIO
- Acciaio in barre per getti in c.a.: B450C saldabile controllato in stabilimento
  fyk≥450 MPa, ftk≥540 MPa
  (ft/fy)k≥1.15, (ft/fy)k<1.35, (fy/fynom)k ≤ 1.25
  allungamento (Agt)k ≥7.5% A5 ±10%

Tutte le strutture portanti dovranno avere una resistenza al fuoco pari a REI60
L'impresa dovrà produrre la certificazione di resistenza al fuoco secondo le modalità previste nell'allegato II del D.M. 07/08/2012.

COPRIFERRI NETTI

- Strutture a contatto con il terreno : 3,5 cm
- Opere in elevazione : 3,0 cm

KEYPLAN



NB - I ferri di ripresa per il piano primo dovranno essere piegati e annegati nel muretto d'attico

KEYPLAN



Libero Consorzio Comunale di Trapani
già Provincia Regionale di Trapani
Settore "Lavori Pubblici, Viabilità, Portualità e Patrimonio"

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE I.T.C. E MAGISTRALE "V. ALMANZA" DI PANTELLERIA - I° STRALCIO -

Well Tech Engineering srl
CERTIFICATA ISO 9001
Via Dogana n°1 - 38122 Trento -
Tel. 461 261764 - Fax 461 223409
Zona industriale n°20 - 92100 Agrigento
Tel. 0922 441526 - Fax 0922 441527
E-mail: info@welltechsrl.it

PROGETTISTA
Well Tech Engineering S.r.l.
Responsabile della progettazione
Arch. Calogero BALDO

Strutture
Ing. Salvatore LOMBARDO

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonino GANDOLFO

CAPITOLO	STRUTTURE	PROGETTO		
TITOLO DELLA TAVOLA	CORPO "D" Esecutivi pilastrate	W T 1 9 1 G		
		Scala 1:50	Formato A/1+	All. 22

EDIZ.	REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	CONTR.	APPR.	FILE ARCHIVIO
A	0	FEBBRAIO 2018	PROGETTO ESECUTIVO	D.G.	L.S.	C.B.	WT191G22.PC9

PROGETTO ESECUTIVO