PARETE 6-7

Piano Terra



ARMATURA DIFFUSA:
ø12/25 Principale
ø12/25 Secondaria

ARMATURA AGGIUNTIVA:
AG1 = 5ø12/25 Principale (111x41)
2ø14/25 Secondaria (111x41)
AG2 = 6ø12/25 Principale (133x39)
3ø16/15 Secondaria (133x39)
N.B. Le armature aggiuntive sono riportate al netto degli ancoraggi.

ARMATURA DIFFUSA:
ø14/25 Principale
ø12/25 Secondaria

ARMATURA AGGIUNTIVA:
AG3 = 3ø14/20 Principale (56x65)
AG4 = 4ø14/20 Principale (60x34)
AG5 = 2ø12/25 Principale (46x21)
AG6 = 3ø16/15 Secondaria (101x42)
AG7 = 2ø12/20 Secondaria (148x39)
N.B. Le armature aggiuntive sono riportate al netto degli ancoraggi.

Sezione TIPO



KEYPLAN



CALCESTRUZZI : Classe di esposizione ambientale UNI EN 206-1 UNI EN 11104 xc4

- MAGRONE:	C12/15, Rck³15 MPa
- OPERE DI FONDAZIONE:	C32/40, Rck³40 MPa, Consistenza min. S3
- OPERE IN ELEVAZIONE:	C32/40, Rck³40 MPa, Consistenza min. S3
- ALLEGGERITO PER MASSETTI:	Peso specifico 12 kN/mc

ACCIAIO
- Acciaio in barre per getti in c.a.: B450C saldabile controllato in stabilimento fyk≥450 MPa, ftk≥540 MPa {ft/fy}k≥1.15, {ft/fy}k<1.35, {fy/fynom}k ≤ 1.25 allungamento (Agt)k ≥7.5% A5 ≥10%

Tutte le strutture portanti dovranno avere una resistenza al fuoco pari a REI60. L'impresa dovrà produrre la certificazione di resistenza al fuoco secondo le modalità previste nell'allegato II del D.M. 07/08/2012.

COPRIFERRI NETTI

- Strutture a contatto con il terreno :	3,5 cm
- Opere in elevazione :	3,0 cm

SCALA 10b-7b-4b

Piano Terra



Sezione A-A

Particolare gradino

SCALA 3b-8b-9b

Piano Terra



Sezione A-A



Particolare gradino



Libero Consorzio Comunale di Trapani

già Provincia Regionale di Trapani

Settore "Lavori Pubblici, Viabilità, Portualità e Patrimonio"

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE I.T.C. E MAGISTRALE "V. ALMANZA" DI PANTELLERIA - 1° STRALCIO -

Well Tech Engineering srl
CERTIFICATA ISO 9001
Via Dogana n°1 - 38122 Trento
Tel. 461 261784 - Fax 461 223469
Zona industriale n°120 - 92100 Agrigento
Tel. 0922 441526 - Fax 0922 441527
E-mail: info@welltechsrl.it

PROGETTISTA
Well Tech Engineering S.r.l.
Responsabile della progettazione
Arch. Calogero BALDO

Strutture
Ing. Salvatore LOMBARDO

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonino GANDOLFO

CAPITOLO	STRUTTURE
TITOLO DELLA TAVOLA	CORPO "D" Esecutivi Setti e scala

PROGETTO					
W	T	1	9	1	G
Scala		Formato		All.	
1:50/1:25		A/1-		23	

EDIZ.	REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	CONTR.	APPR.	FILE ARCHIVIO
A	0	FEBBRAIO 2018	PROGETTO ESECUTIVO	D.G.	L.S.	C.B.	WT191G23.PC9

PROGETTO ESECUTIVO