

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n° 8 del 23/03/2014

Già Provincia Regionale di Trapani



V Settore – Ufficio Tecnico, Viabilità ed infrastrutture stradali, Gestione dei beni patrimoniali e Protezione Civile
SERVIZIO II - EDILIZIA

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(Art. 173 del D.lgs 50/2016)

Con contratto n° 48 del 14/06/2016 sono stati appaltati i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della centrale termica del Liceo Scientifico di Castelvetrano.

A ultimazione dei lavori, durante le prime accensioni per il collaudo della centrale termica, si sono verificate notevoli perdite di pressioni sul circuito di riscaldamento, per cui si rende necessario eseguire delle indagini per accertarne la causa.

La perdita di pressione che compromette il collaudo della centrale termica si ha nella condotta che dalla centrale gira dietro la stessa, attraversa il corpo palestra fino a raggiungere il cavedio ubicato in prossimità del vano ascensore vicino il bar.

Per questo motivo non è possibile completare le operazioni di collaudo della stessa e accendere l'impianto di riscaldamento della scuola.

Ha seguito di ciò il giorno dodici del mese di Dicembre durante il sopralluogo nei locali del Liceo Scientifico, presente l'Impresa Giambalvo Giuseppe, esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria della centrale termica, veniva chiesta alla stessa, la disponibilità a eseguire i lavori di ripristino delle condotte esterne perché consentirebbe senza interposizione, di collaudare le opere prima eseguite e avviare prontamente l'impianto di riscaldamento.

Tale disponibilità è chiesta condizionandola a quanto previsto all'art. 163 c. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 con l'applicazione del 20% di ribasso mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento.

Preso atto:

- Della disponibilità dell'Impresa Giambalvo Giuseppe a eseguire i lavori di somma urgenza secondo le condizioni di cui all'art.163 c. 2 e 3 del D.lgs 50/2016;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Arch., Antonino Gandolfo, Responsabile del Servizio "Edilizia", **considerato:**

- Che le attività didattiche sono a pieno regime;
- Che è fatto obbligo assicurare il funzionamento degli impianti a difesa della salute dei lavoratori;
- Che necessita assicurare l'attività lavorativa dell'Istituto Scolastico, ai fini di non sospendere un pubblico servizio;
- Che a causa della perdita di acqua nel circuito di riscaldamento si rileva un notevole danno economico per il Libero Consorzio;
- Che le opere di ripristino e messa in funzione della centrale termica dovranno avere immediato avvio;

Che si è avuta la disponibilità della ditta Giambalvo Giuseppe a eseguire i lavori secondo quanto previsto all'art. 163 c. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 con applicazione del 20% di ribasso mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento.

Quanto sopra detto, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di "SOMMA URGENZA", per cui si redige il presente.

VERBALE

ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016 e contestualmente si affidano alla ditta Giambalvo Giuseppe i lavori necessari per il ripristino del circuito di riscaldamento con il ribasso del 20%, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori entro i termini previsti al c. 4 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016.

Trapani, 12/12/2016

Per Accettazione
L'Impresa: Giambalvo Giuseppe

IL TECNICO
Arch. A. Gandolfo